ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д.73
тел/факс: 8-(351)-263-64-90, E-mail: rospn@chel.surnet.ru
ОКПО 75430681, ОГРН 1057423518173, ИНН/КПП 741216069/745101001
(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 06/32-3/ 43 г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 «04» апреля 2025г.
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом ОНГДиП Пузановой С.В. Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита
в отношении Муниципального бюджетного учреждения города Челябинска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Надежда";
юридический адрес: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шаумяна, д. 83а;
место осуществления деятельности: 454048, г. Челябинск, ул. Шаумяна, д. 83а;
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
- На потолке в спортивном зале имеются дефекты штукатурного покрытия, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
- На момент проверки бассейн не работает, требуется проведение капитального ремонта системы вентиляции и потолка, так как при отсутствии вентиляции при повышенной влажности происходит отшелушивание штукатурного покрытия потолка в помещениях раздевалок и душевых,.п.2.5.3, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.
- На отопительных приборах не оборудованы ограждающие устройства, п.2.7.5 СП 2.4.3648-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:
1. Провести ремонт потолка в спортивном зале (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20).
2. Провести ремонт вентиляционной системы в бассейне и затем провести качественный ремонт

потолка в помещениях раздевалок и душевых. (2.5.3, 2.7.4 СП 2.4.3648-20).
3.Оборудовать все радиаторы отопления ограждающими устройствами.(п.2.7.5 СП 2.4.3648-20)

В срок до 1.12.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
юридическое лицо Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Надежда", 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шаумяна, д. 83а

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14 тел.: 8(351) 727-08-65, электронный адрес: **rospn-06@chel.surnet.ru**, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01.12.2026г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ОНГДиП Пузанова С.В.

должность лица, составившего предписание (подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): «04» апреля 2025г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено учредителю МБУ Центр «Надежда» в Комитет социальной политики г. Челябинска на эл.почту: usz@cheladmin.ru